

Délégation Départementale des Alpes de Haute-Provence
Service Santé-Environnement
Courriel : ARS-PACA-DT04-SANTE-ENVIRONNEMENT@ars.sante.fr
Tel: 04.13.55.88.20

MAIRIE D'AUBIGNOSC
MAIRIE
04200 AUBIGNOSC

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :
CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

AUBIGNOSC

VILLAGE

Exploitant: SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE
Unité de gestion: 0007 - AUBIGNOSC
Commune: AUBIGNOSC
Installation n°: UDI - 000377 - AUBIGNOSC VILLAGE
Point de surveillance n°: P - 0000000435 - VILLAGE
Localisation exacte: Mairie - robinet sanitaire
Type d'eau: EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
Prélèvement n°: 00157073
Type analyse: A
Analyse n°: 00157137
Référence labo: LSE2610-18099
Prélevé le : mardi 13 octobre 2026 à 14h46
par : LABORATOIRE CARSO QUENTIN DENUC

		Limites de qualité		Références de qualité	
MESURES TERRAIN	Résultat	Unité	Min	Max	
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Aspect (qualitatif)	0	SANS OBJET			
Couleur (qualitatif)	0	SANS OBJET			
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Température de l'eau	16,8	°C			25,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	7,4	unité pH			6,50 9,00
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	839	µS/cm			200,00 1 100,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION					
Chlore libre	0,80	mg(Cl2)/L			
Chlore total	0,83	mg(Cl2)/L			


		Limites de qualité		Références de qualité	
ANALYSES LABORATOIRE	Résultat	Unité	inférieure	supérieure	
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Turbidité néphélométrique NFU	0,15	NFU			2,00
Saveur (qualitatif)	0	ANS OBJE			
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					

			Limites de qualité		Références de qualité	
ANALYSES LABORATOIRE	Résultat	Unité	inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0,00		
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0,00		
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,01	mg/L				0,10
Nitrites (en NO2)	<0,01	mg/L		0,50		
Nitrates (en NO3)	18,50	mg/L		50,00		
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,37	mg/L		1,00		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
Titre alcalimétrique complet	36,35	°f				
Titre hydrotimétrique	40,24	°f				
pH	7,42	unité pH			6,50	9,00
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	0,47	mg(C)/L				2,00
MINERALISATION						
Sulfates	83,00	mg/L				250,00
Chlorures	18,40	mg/L				250,00
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION						
Dichloromonobromométhane	1,40	µg/L		100,00		
Bromoforme	1,60	µg/L		100,00		
Chloroforme	0,47	µg/L		100,00		
Trihalométhanes (4 substances)	6,17	µg/L		100,00		
Chlorodibromométhane	2,70	µg/L		100,00		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00157073)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Le taux de chlore libre doit être ramené à 0,3 mg/l en sortie production et à 0,1 mg/l en tout point du réseau.

L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires


Caroline CHAUVIN



Agence Régionale de Santé Provence Alpes Côte d'Azur
Délégation Départementale des Alpes de Haute-Provence

Délégation Départementale des Alpes de Haute-Provence
Service Santé-Environnement
Courriel : ARS-PACA-DT04-SANTE-ENVIRONNEMENT@ars.sante.fr
Tel: 04.13.55.88.20

SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE
78 Bd LAZER

13010 MARSEILLE

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :
CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

AUBIGNOSC

VILLAGE

Exploitant: SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE
Unité de gestion: 0007 - AUBIGNOSC
Commune: AUBIGNOSC
Installation n° UDI - 000377 - AUBIGNOSC VILLAGE
Point de surveillance n° P - 0000000435 - VILLAGE
Localisation exacte Mairie - robinet sanitaire
Type d'eau: EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
Prélèvement n° 00157073 **Analyse n°** 00157137
Type analyse: A **Référence labo:** LSE2610-18099
Prélevé le : mardi 13 octobre 2026 à 14h46
par : LABORATOIRE CARSO QUENTIN DENUC

		Limites de qualité		Références de qualité	
MESURES TERRAIN	Résultat	Unité	Min	Max	
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Aspect (qualitatif)	0	SANS OBJET			
Couleur (qualitatif)	0	SANS OBJET			
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Température de l'eau	16,8	°C			25,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	7,4	unité pH			6,50 9,00
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	839	µS/cm			200,00 1 100,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION					
Chlore libre	0,80	mg(Cl2)/L			
Chlore total	0,83	mg(Cl2)/L			


		Limites de qualité		Références de qualité	
ANALYSES LABORATOIRE	Résultat	Unité	inférieure	supérieure	
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Turbidité néphélométrique NFU	0,15	NFU			2,00
Saveur (qualitatif)	0	ANS OBJE			
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					

			Limites de qualité		Références de qualité	
ANALYSES LABORATOIRE	Résultat	Unité	inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0,00		
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0,00		
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,01	mg/L				0,10
Nitrites (en NO2)	<0,01	mg/L		0,50		
Nitrates (en NO3)	18,50	mg/L		50,00		
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,37	mg/L		1,00		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
Titre alcalimétrique complet	36,35	°f				
Titre hydrotimétrique	40,24	°f				
pH	7,42	unité pH			6,50	9,00
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	0,47	mg(C)/L				2,00
MINERALISATION						
Sulfates	83,00	mg/L				250,00
Chlorures	18,40	mg/L				250,00
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION						
Dichloromonobromométhane	1,40	µg/L		100,00		
Bromoforme	1,60	µg/L		100,00		
Chloroforme	0,47	µg/L		100,00		
Trihalométhanes (4 substances)	6,17	µg/L		100,00		
Chlorodibromométhane	2,70	µg/L		100,00		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00157073)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Le taux de chlore libre doit être ramené à 0,3 mg/l en sortie production et à 0,1 mg/l en tout point du réseau.

L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires


Caroline CHAUVIN