



Service Départemental d'Incendie et de Secours

Groupement territorial Nord

Tél : 04.92.30.59.12 Fax : 04.92.30.89.67  
Affaire suivie par : Lieutenant Laurent GODIER  
E-mail : [sigsisteron@sdis04.fr](mailto:sigsisteron@sdis04.fr)

SISTERON, le 18 février 2009

**Le Directeur Départemental  
des Services d'Incendie et de Secours**

à

**Monsieur le Maire  
Mairie de AUBIGNOSC  
Le Village  
04 200 AUBIGNOSC**



**Objet** : Vérification des points d'eau- Résultats des essais

**Refer** : Code général des collectivités territoriale, articles L2212-2§5

**P.J** : Compte- rendu

Dans le cadre de la vérification annuelle des hydrants implantés sur le territoire de votre commune, j'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint un relevé exhaustif des contrôles réalisés.

Cet historique des anomalies constatées pourra vous guider utilement en vue de garantir l'entretien et la mise aux normes de votre réseau dans les meilleurs délais

Je tiens le lieutenant Laurent GODIER, responsable du service prévision du Groupement Territorial Nord à votre disposition pour vous apporter toute information complémentaire, que vous jugeriez utile.

Lieutenant-Colonel Didier AMADEÏ

# Liste des hydrants selon critère

16/02/2009

Commune	N° Hydrant	Type d'hydrant	Statut	Dia. mm	Cont. Bassin	Débit M3	P. Stat.	Etat	Access.	Au norme	N°	Vote	Nom	Précision
AUBIGNOSC	013-001	Bassin fermé	Communal	0	60	0	0,00	Oui	Bonne	Oui		Piste		
AUBIGNOSC	013-002	Bassin fermé	Communal	0	60	0	0,00	Oui	Bonne	Oui		Piste		
AUBIGNOSC	013-003	Bassin fermé	Communal	0	60	0	0,00	Oui	Bonne	Oui		Piste		
AUBIGNOSC	013-004	Poteau incendie (PI)	Communal	0	0	0	0,00	Non	Bonne	Non		Lotissement	du chateau	
AUBIGNOSC	013-005	Poteau incendie (PI)	Communal	0	0	24	5,60	Non	Bonne	Non		Lotissement	du chateau	
AUBIGNOSC	013-006	Poteau incendie (PI)	Communal	0	0	32	8,20	Oui	Bonne	Oui		Départementale	route du forest D503 La Vicaire	
AUBIGNOSC	013-007	Poteau incendie (PI)	Communal	0	0	0	0,00	Non	Bonne	Non		Départementale	route du forest D503	
AUBIGNOSC	013-008	Poteau incendie (PI)	Communal	0	0	155	8,00	Oui	Bonne	Non		Chemin	route des plans	
AUBIGNOSC	013-009	Poteau incendie (PI)	Communal	0	0	0	0,00	Non	Bonne	Non		Chemin	route des plans	
AUBIGNOSC	013-010	Poteau incendie (PI)	Communal	0	0	0	0,00	Non	Bonne	Non		Chemin	route des plans	?
AUBIGNOSC	013-011	Poteau incendie (PI)	Communal	0	0	20	3,00	Oui	Bonne	Non		Chemin	route des plans	
AUBIGNOSC	013-012	Poteau incendie (PI)	Communal	0	0	55	6,00	Oui	Bonne	Oui		Chemin	route de chateauneuf	
AUBIGNOSC	013-013	Poteau incendie (PI)	Communal	0	0	0	0,00	Non	Moyenne	Non		Impasse	impasse des jardins	2 ième impasse sur la droite

8/13

Nombre de lignes : 13